

**Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Уренский индустриально-энергетический техникум»
(ГБПОУ УИЭТ)**

УТВЕРЖДАЮ.
Директор ГБПОУ УИЭТ
Л.И. Комарова
«31» августа 2018 года

**ПАСПОРТ
доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования**

г. Урень
2018 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

- 1.1. Название организации (учреждения): ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум».
- 1.2. Юридический адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 43.
- 1.3. Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образование.
- 1.4. Сведения об объекте:
– здание 1-го корпуса техникума – двухэтажное; здание 2-го корпуса техникума – двухэтажное.
Год постройки зданий: 1937 г., капитальный ремонт: не проводился, текущий косметический ремонт: 2019 г.
Предстоящие плановые ремонтные работы: текущий ремонт – 2019г., 2020 г., капитальный ремонт – не предусмотрен.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уренский индустриально-энергетический техникум», ГБПОУ УИЭТ.
Адрес места нахождения организации: 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Коммунистическая, д. 43.
Основание для пользования объектом: оперативное управление.
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
Административно-территориальная подведомственность: региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 18

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 600 чел.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающиеся, взрослые трудоспособного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, зрения.

3. Состояние доступности

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: городской автобус маршрут № 2, остановка «Техникум».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 160 метров.

Время движения (пешком): 3-4 минуты.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) нет.

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная – наружная вывеска на входе в здание.

Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): от остановки 1 подъем, составляющий 29 градусов, до главного входа в учебный корпус.

При входе в главный корпус имеется пандус, оборудованный поручнем, установлена кнопка вызова.

3.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности инвалидов на объектах

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта	Рекомендации
1	2	3	4
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	При входе в главный корпус имеется пандус, оборудованный поручнем, установлена кнопка вызова.	
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	В техникуме организована работа по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий.	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота с использованием сети Интернет, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту выполнены частично.	Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже, доступного для лиц с ОДА запланировано до 2022 года.
4.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	На стоянке автотранспортных средств обозначены места для инвалидов.	
4.2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют	
4.3	Адаптированные лифты	Отсутствуют	
4.4	Поручни	Центральный вход и пандус оборудованы с обеих сторон поручнями округлого сечения.	
4.5	Пандусы		
4.6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют	
4.7	Раздвижные двери	Отсутствуют	
4.8	Доступные входные группы	Входная площадка оборудована навесом, водоотводом, размеры входной площадки соответствуют установленным требованиям; поверхность покрытия пандуса и входной площадки твердая, скольжения не допускает. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; пороги, затрудняющие движение инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы. Поверхность марша пандуса в начале и	

		конце и входная площадка не выделены визуально контрастным цветом.	
4.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	На первом этаже учебного корпуса оборудовано два санитарных узла для маломобильных обучающихся с расширенными дверными проёмами и специализированным оборудованием. Система двусторонней связи с дежурным отсутствует.	
4.10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.	
5	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует	Оборудование специализированной аудитории для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: расположена на первом этаже, увеличен размер зоны на одно место с учётом подъезда и разворота коляски, увеличена ширина прохода между столами, обеспечены подходы к оборудованию и мебели, двухместные столы заменены на одноместные; столы регулируются по высоте – запланировано до 2022

			г.
--	--	--	----

3.4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации
1	2	3	
1	Наличие на объекте помещения, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования.
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор на предоставление услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	23	Проведение инструктирования 100 % сотрудников.
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные инструкции сотрудников.

5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные инструкции сотрудников.
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для профессиональных образовательных организаций)	0	Организация повышения квалификации педагогических работников.
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование	1	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к техникуму не относится.
9	Численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста	-	Указанный показатель к техникуму не относится.
10	Официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется	Адаптация сайта техникума для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2017 году.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» доступен частично для инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушениями опорно-двигательной системы и нарушениями слуха, с умственными нарушениями; доступен условно для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

4.1 Адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию: установка тактильных средств на маршруте движения, установка бордюрных пандусов.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
2	Вход в здание: контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей.	2020 г.
3	Пути движения внутри здания: установка визуальных указателей, световых маяков.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
4	Зона целевого посещения объекта: установка указателей движения, информирующих стендов.	2021 г.
5	Санитарно-гигиенические помещения: дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений, установка направляющих поручней контрастных цветов от входа к унитазу.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
6	Система информации на объекте (на всех зонах): установка визуальных указателей движения.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий

4.2 Доступность объекта для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Организация мест парковки автотранспорта инвалидов.	2019 г.
2	Адаптация транспортного средства для передвижения инвалидов	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
3	Оборудование вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
4	Адаптация официального сайтатехникума для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2017

4.3 Период проведения работ: 2018-2022 г.г.

4.4 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение доступности основных структурных элементов объекта для всех категорий инвалидов